



Przeznaczenie:

Testery klap typu TK-L, TK-M i TK-F służą do testowania klap napędzanych siłownikami elektrycznymi.

Przeznaczenie

Pozwalają na weryfikację poprawnego działania siłowników klap zasilanych napięciem 24 VDC oraz 230 VAC.

Wszystkie trzy typy testerów są wyposażone w 4 kontrolki diagnostyczne pozwalające na monitoring stanu położenia klapy (klapa w pozycji zamkniętej, otwartej lub pośredniej). Testery wyposażone w akumulatory posiadają wyświetlacz wskazujący stan naładowania baterii.



Możliwość testowania klap bez podłączenia testera do zasilania.

Typy testerów klap

1. Tester Klap TK-L



Napięcie zasilania testera	230 VAC
Napięcie wyjścia zasilającego siłownik	24 VDC lub 230 VAC
Max. prąd wyjścia zasilającego siłownik	0,5 A
Akumulatory	brak

Funkcjonalność

- testowanie siłowników 24 VDC z wykorzystaniem zasilania sieciowego 230 VAC;
- testowanie siłowników 230 VAC z wykorzystaniem zasilania sieciowego 230 VAC;
- monitoring pozycji testowanej klapy (pozycja otwarta, zamknięta lub pośrednia).

2. Tester Klap TK-M



Napięcie zasilania testera	230 VAC
Napięcie wyjścia zasilającego siłownik	24 VDC lub 230 VAC
Max. prąd wyjścia zasilającego siłownik	0,5 A
Akumulatory	2 x 12V 5Ah

Funkcjonalność

- testowanie siłowników 24 VDC z wykorzystaniem zasilania sieciowego 230 VAC;
- testowanie siłowników **24 VDC** z wykorzystaniem **zasilania akumulatorowego**;
- testowanie siłowników 230 VAC z wykorzystaniem zasilania sieciowego 230 VAC;
- monitoring pozycji testowanej klapy (pozycja otwarta, zamknięta lub pośrednia).



3. Tester Klap TK-F



TK - Testery klap

Przy zamówieniu należy podać informacje według poniższego sposobu:

TK-<typ>

Gdzie:

TYP	typ Testera Klap
L	- Tester Klap TK-L
M	- Tester Klap TK-M
F	- Tester Klap TK-F

Przykład zamówienia: **TK-M**

Napięcie zasilania testera	230 VAC
Napięcie wyjścia zasilającego siłownik	24 VDC lub 230 VAC
Max. prąd wyjścia zasilającego siłownik	0,5 A
Akumulatory	2 x 12V 5Ah

Funkcjonalność

- testowanie siłowników 24 VDC z wykorzystaniem zasilania sieciowego 230 VAC;
- testowanie siłowników **24 VDC** z wykorzystaniem **zasilania akumulatorowego**;
- testowanie siłowników 230 VAC z wykorzystaniem zasilania sieciowego 230 VAC;
- testowanie siłowników **230 VAC** z wykorzystaniem **zasilania akumulatorowego**;
- monitoring pozycji testowanej klapy (pozycja otwarta, zamknięta lub pośrednia).



Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w Instrukcjach Obsługi Testerów Klap TK-L, TK-M i TK-F, znajdujących się na stronie internetowej SMAY www.smay.pl