



DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 303/WE/2014

1. Producent wyrobu budowlanego: SMAY sp. z o. o. ul. Ciepłownicza 29, 31-587 Kraków.
2. Nazwa wyrobu : regulator przepływu typu RVP-R-SL-EXH. .
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 25.23.90-00.00.
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: do automatycznej regulacji przepływu strumienia powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Szczegółowy zakres stosowania urządzenia określony jest w DOKUMENTACJI TECHNICZNO-RUCHOWEJ.

5. Dokumenty odniesienia:

- EG Dyrektywa Budowlana (93/68/EEC)
- EG Dyrektywa Maszynowa (2006/42/EC)
- EG Dyrektywa Niskiego napięcia (2006/95/WE)
- EG Dyrektywa Zgodności Elektromagnetycznej (2004/108/WE)
- PN-EN 60730
- PN-EN 60730-2-14:2004
- PN-EN 61000-6-1
- PN-EN 61000-6-2
- PN-EN 61000-6-3
- PN-EN 1751:2002
- PN-EN 12589:2003
- PN-EN 12463-1
- PN-EN 12463-5

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyroby :


- Zgodnie z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNO RUCHOWĄ,
- dokładność regulacji do 10% przepływu strumienia przepływu.

Deklarowane cechy techniczne wyrobu są spełnione tylko w przypadku stosowania zgodnie z wytycznymi podanymi w DOKUMENTACJI TECHNICZNO-RUCHOWEJ.

7. Zgodnie z: „Protokół z oceny zgodności nr 0009/CE/2014” z dnia 29.09.2014. ,
raport z badań typu nr. BTR_01_09/2014.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością , że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

KRAKÓW 29.09.2014.

DYREKTOR
ds. Zarządzania Jakością

mgr inż. Piotr Dąbrowski

(miejsce i data wystawienia) SMAY " Sp. z o.o. (imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

ul. Ciepłownicza 29
31-587 KRAKÓW
tel. 12 680 20 80, fax 12 378 18 88
REGON 356295933
NIP 678-28-21- 888