



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY  
HYGIENIC CERTIFICATE**

**HK/B/0714/01/2014**

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Kłapy przeciwpożarowe odcinające typu KTM w odmianach:  
KTM, KTM-E, KTM-ME, KTM-ME VAV**

Zawierający / containing: stal ocynkowaną, płyty sylikatowo-cementowe i inne składniki wg dokumentacji producenta


Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach wentylacji ogólnej jako przegrody odcinające, oddzielające strefę objętą pożarem od pozostałej części obiektu

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- zastosowanie kłap przeciwpożarowych musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one stosowane
- atest nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobów

Wytwórca / producer:

SMAY Sp. z o.o.  
31-587 Kraków  
ul. Ciepłownicza 29



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

SMAY Sp. z o.o.  
31-587 Kraków  
ul. Ciepłownicza 29

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-08-13 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2019-08-13  
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 13 sierpnia 2014

The date of issue of the certificate: 13th August 2014

Reprodukcja, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

*Bożena Krogulska*  
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady