



DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 279/WE/2012

1. Producent wyrobu budowlanego: SMAY sp. z o. o. ul. Ciepłownicza 29, 31-587 Kraków.
2. Nazwa wyrobu : regulator przepływu VAV, typu RVP-R-SL. .
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 25.23.90-00.00.
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: do automatycznej regulacji przepływu strumienia powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Szczegółowy zakres stosowania urządzenia określony jest w DOKUMENTACJI TECHNICZNO-RUCHOWEJ.

5. Dokumenty odniesienia:

- EG Dyrektywa Budowlana (93/68/EEC)
- EG Dyrektywa Maszynowa (2006/42/EC)
- EG Dyrektywa Niskiego napięcia (2006/95/WE)
- EG Dyrektywa Zgodności Elektromagnetycznej (2004/108/WE)
- PN-EN 60730
- PN-EN 60730-2-14:2004
- PN-EN 61000-6-1
- PN-EN 61000-6-2
- PN-EN 61000-6-3
- PN-EN 1751:2002

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyroby :

- Zgodnie z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNO RUCHOWĄ,
- dokładność regulacji do 10% przepływu strumienia przepływu.

Deklarowane cechy techniczne wyrobu są spełnione tylko w przypadku stosowania zgodnie z wytycznymi podanymi w DOKUMENTACJI TECHNICZNO-RUCHOWEJ.


7. Zgodnie z „Protokół z oceny zgodności nr 0005/CE/2012” z dnia 19.12.2012.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością , że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

KRAKÓW 19.12.2012.

.....
(miejsce i data wystawienia)

Pełnomocnik ds.
Systemu Zarządzania Jakością


mgr inż. Piotr Dąbrowski

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)