

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
DECLARATION OF CONFORMITY
007-CE-2016

- | | |
|---|---|
| <p>1. Produkt:</p> <p>Kłapa przeciwpożarowa KWP-O-E(S)-Ex</p> | <p>Unique identification code of the product type:</p> <p>Fire damper type KWP-O-E(S)-Ex</p> |
| <p>2. Nazwa i adres siedziby producenta:</p> <p>SMAY Sp. z o. o.
Podłęże 678
32-003 Podłęże, Poland</p> | <p>Name and address of the manufacturer:</p>  |
| <p>3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.</p> | <p>This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.</p> |
| <p>4. Przedmiot deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:</p> <p>2014/34/UE (ATEX)</p> | <p>Object of declaration is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:</p> <p>2014/34/UE (ATEX)</p> |
| <p>5. Odniesienie do wymagań zharmonizowanych, które zastosowano:</p> <p>EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016</p> | <p>Reference to the relevant standards used:</p> <p>EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016</p> |
| <p>6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:</p> <p>J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Jednostka Certyfikująca
ul. Wyzwolenia 14,
41-103 Siemianowice Śląskie</p> <p>Numer identyfikacyjny: AC 149</p> <p>Certyfikat badania typu Nr:</p> <p>JSHP 22 ATEX 0017X</p> <p>oraz</p> <p>Instytut Techniki Budowlanej
Zakład Certyfikacji
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Numer identyfikacyjny: 1488</p> <p>przeprowadziło wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji w systemie 1 i wydało Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr: 1488-CPR-0444/W
Deklaracja właściwości użytkowych nr: 003-CPR-2014</p> | <p>Notified body/ies:</p> <p>J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Certification Body
ul. Wyzwolenia 14,
41-103 Siemianowice Śląskie, Poland</p> <p>Notified body No. AC 149</p> <p>Type examination certificate No.:</p> <p>JSHP 22 ATEX 0017X</p> <p>and</p> <p>Instytut Techniki Budowlanej
Certification Department
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa - Poland
Notified body No. 1488</p> <p>carried out initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control, continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control under system 1 and issued the Certificate of Constancy of Performance No.: 1488-CPR-0444/W
Declaration of performance No.: 003-CPR-2014</p> |

7. Oznakowanie:

Marking:



II 2G Ex h IIC T6...T5 Gb
II 2D Ex h IIIC T80°C...T95°C Db

W imieniu producenta podpisać:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dyrektor Zarządzania Jakością
Quality Systems Director



mgr inż. Piotr Dąbrowski

Podłęże, 13.02.2023
miejsce i data wydania
place and date of issue